

A-145/2014

NMÉ NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

- A termék megnevezése:** **KS jelű bevonat nélküli, galvanikusan horganyzott , és tűzi horganyzott csőköötő elemek és csőszerelvények**
- A termék tervezett felhasználási területe:** A termékek központi fűtés, gőz és a cső anyagára nem agresszív folyadékok és gázok szállítására alkalmas vezetékekben **(ivóvíz és használati melegvíz vezetékek kivételével)** csőköötő elemként a vezetékek csatlakoztatására alkalmazhatók.
- Termékkör:** **28. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok és ezek segédanyagai**
- A termék gyártója:** **Kerekes Sándor csőszerelvény gyártó vállalkozó H-6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.**
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): **5.5.2 (menetes csőidomok) és 5.5.3 (hegeszthető idomok acél csövekhez)**
- NMÉ érvényesség kezdete*:** **2015. február 16.**

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 6 oldalt és - db számozott mellékletet tartalmaz.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.
Ez az NMÉ felváltja az A-82/1999 számú, 2011. március 16. érvényességi kezdetű ÉME-t.