



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 Fax: +36 (26) 311 108
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-57/2014

NMÉ
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése:

„Promet Steel” JSC gyártású ReH = 500 MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, melegben hengerelt, hegeszthető, bordázott betonacélok:

- B500B (DIN 488-1:2009 / BDS 9252:2007 / MSZ/T 339:2012.03) acélminőségű betonacél rudak

- B500C (MSZ/T 339:2012.03) acélminőségű betonacél rudak

A termék tervezett felhasználási területe:

A betonacél rudakat beton vasalására alkalmazzák B500B (DIN 488-1:2009 / BDS 9252:2007 és MSZ/T 339:2012.03), illetve B500C (MSZ/T 339:2012.03) betonacél-minőségben, az MSZ EN 10080:2005 szerint.

A betonacél rudak a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhöz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe a visszavont MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványsorozat szerint méretezett szerkezetek diagnosztikája során.

A betonacél rudak tervezésnél, méretezésnél az MSZ EN 1992-1-1:2010 számú szabvány (EUROCODE 2) C melléklete szerint; B500B betonacélok esetén B duktilitási osztályú, B500C betonacélok esetén C duktilitási osztályú; ReH = 500 MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú betonacél-termékként alkalmazhatók.

Termékkör:

BETONHOZ ALKALMAZOTT BETONACÉL ÉS FESZÍTETT ACÉL (ÉS SEGÉDANYAGAIK), UTÓFESZÍTŐ RENDSZEREK

A termék gyártója:

„Promet Steel” JSC
Village Debelt, Municipality of Sredets, Burgas Region, Administrative building "Promet Steel", 8314 Bulgária

NMÉ érvényesség kezdete*:

2021.05.18.

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés **14** oldalt tartalmaz beleértve 1 db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-57/2014 számú, 2014.07.07. érvényességi kezdetű NMÉ-t.

Az NMÉ nem műszaki jellegű adatszolgáltatás miatt került újra kiadásra a műszaki tartalom felülvizsgálata nélkül. A műszaki tartalom legutolsó felülvizsgálatának dátuma: 2014.07.07.

Projektszám: É2-M999K-22362-2021