

**A-39/2014**

## NMÉ NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

- A termék megnevezése:** Perfekta gyártmányú, PK-4-18-3MV és PK1-1 típusú padlókonvektorok
- A termék tervezett felhasználási területe:** A padlókonvektorok szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók hőleadóként legfeljebb 6 bar üzemi túlnyomásig és 110 °C üzemi hőmérsékletig, elsősorban nem alvásra szolgáló helyiségekben.
- Termékkör:** Légfűtő berendezések. Radiátorok és konvektorok: melegvízfűtési rendszerekben használható fűtőtestek
- A termék gyártója:** Perfekta Radiátor Bt.  
1025 Budapest, Kavics utca 1.
- A gyártó meghatalmazott képviselője:** -
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ):** SZ.R.J.: 5.1.1.2.
- NMÉ érvényesség kezdete\*:** 2014. 04. 15.

Budavári Zoltán  
műszaki értékelő iroda  
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 7 oldalt és 1 db számozott mellékletet tartalmaz.

\* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.