



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 Fax: +36 (26) 311 108
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-80/2016

NMÉ
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése:	Automation Server Modul és Automation Server bemeneti/kimeneti modul család StruxureWare épületfelügyeleti üzemeltető szoftver, StruxureWare épületfelügyeleti jelentéskészítő szoftver, StruxureWare épületfelügyeleti web alapú felhasználói felület, StruxureWare épületfelügyeleti munkaállomás szoftver Hő- és füstelvezető vezérlés, Continuum NetController NC2 mestervezérlő, Andover I2887 általános célú vezérlő, UI-8, DM-20 tűzjelzésfogadó modulok, AO-4-8-O-S analóg vezérlő modul BMX és STB sorozatú PLC elemek M241 PLC elemek, switchek, HMI-k
A termék tervezett felhasználási területe:	Hő- és füstelvezető rendszerek vezérlése
Termékkör:	Rögzített tűzoltó készülékek (tűzjelző- és -érzékelő rendszerek, rögzített tűzoltó készülékek, tűz- és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek)
A termék gyártója:	Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. 1133 Budapest, Váci út 96-98.
NMÉ érvényesség kezdete*:	2021.04.21.

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 40 oldalt tartalmaz beleértve 0 db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő. Ez az NMÉ felváltja az A-80/2016 számú, 2017.07.28. érvényességi kezdetű NMÉ-t.

Projektszám: É2-M456N-21446-2020

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204_NMÉ mód