



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-774/2002

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**BACHL STYROPOR expandált PS hab hőszigetelő lemezek (PS 15, 20, 30 és
homlokzati hőszigetelő)**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

BACHL SPOL. S.R.O.

Brněnská Modřice u. 669., 66442 Brna, Csehország

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Styropor PS 15: Nyomóigénybevétel nélküli hőszigetelésként (pl. kéthéjú tetőkben) Styropor PS 20: Nyomóterhelésnek kitett hőszigetelésként (pl. egyhéjú tetőn vízszigetelés

alatt, padlóban nyomáelosztó réteg alá) Styropor PS 30: Fokozott nyomóterhelésnek kitett hőszigetelésként (pl. ipari padlók, tetőparkolók)

Homlokzati hőszigetelő: Hőszigetelő homlokzati bevonatrendszerekben

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**BACHL STYROPOR PS 15, 20, 30 és homlokzati hőszigetelő
Hő- és hangszigetelő műanyaghabok, természetes habok (SZRJ: 1.15.2.1)**

Az ÉME 2007. szeptember 30-ig ÉRVÉNYES

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.