



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1075/1994

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

TOR-TEC gyártmányú tűzgátló ajtók és tolókapuk

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**TOR-TEC Brandschutzore GmbH
Imling 10., 4902 Volfsegg, Ausztria**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1997. február 21. keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2034/2002 sz. Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése, valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Építmények tűzgátló nyílászáró szerkezetei, beltéri beépítésben

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**KFT T30-1, KFT T30-2, KFT T60-1, KFT T60-2, DEK T30-1N, DEK T30-2N, KST
T30-1, KST T90-1, KFT T90-2 jelű tűzgátló ajtók és kapuk
Tűzgátló ajtók (SZRJ: 2.2.3.7.1)**

Az ÉME 2007. szeptember 15-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. szeptember 03.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.