



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-59/1996

UE: A-2483/2006

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Epoplaszt EP hőre keményedő porlakkal bevont alumínium összekötő elemek és tartozékaik

A termék tervezett felhasználási területe: Az összekötő elemek és idomok legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítményű gázüzemű, tartósan legfeljebb 200°C égéstermék hőmérsékletű, száraz üzemű, huzatmegszakítóval ellátott tüzelőberendezések égéstermék-csonkja és az égéstermék-elvezető berendezés összekötéséhez alkalmazhatók.

Kérelmező: KUN-THERM Kft.
mint forgalmazó 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 7.

A termék gyártója: KUN-THERM Kft.
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 7.

A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): 5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői

Érvényes: 2011. november 30-ig

Budapest, 2006. november 10.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 6 oldalt tartalmaz.