



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518  
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-295/2003

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

a LIMEX gyártmányú,  
egyszeres záródású, hőszigetelt, acél kéménytisztító-, ellenőrző ajtó

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**LIMEX-R Hungary Kft.**  
**7673 Pécs-Cserkút, II. Rakodó**

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

**gáz, olaj -és szilárd tüzelésű berendezések téglából falazott vagy előregyártott elemekből épített kéményének falazatába építve,**

**$d_e \leq 350$  mm kémény kürtő átmérőnél alsó és felső tisztító-, ellenőrző ajtóként és koromzsák ajtóként,  $350 \text{ mm} < d_e \leq 500$  mm kürtőméretnél csak koromzsák ajtóként**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**LIMEX kéménytisztító-, ellenőrző ajtó (5.11.)**

Az ÉME **2008. augusztus 31-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 2003. augusztus 18.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.