



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-741/1994

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

MAFLOWRAP szigetelési rendszer

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

LONG PRODUCTS LIMITED

East Sussex, TN31 7TE, Harbour Road, Rye, Nagy-Britannia

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2046/2003 Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

föld alatti fém anyagú csővezetékrendszerek passzív korrózióvédelme

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Maflowrap 40/10, 40/15, 50/40, 50/150, 65/75, 1000 szalagok, Primer B400 alapozó, Outerwrap szalag, Protac szalag, Moulding compound 1190 hézagkitöltő. Bitumenes alapú membrán szigetelések

Talajnedvesség elleni bitumenes alapú membrán szigetelések (SZRJ: 2.2.4.1.1.1)

Az ÉME **2008. február 28-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2003. február 24.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.