



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-942/1999

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**Muelink & Grol B.V. által gyártott égéshő tüzelőberendezésekhez alkalmazható
egyrétegű polipropilén és kettősfalú acél-polipropilén égéstermék elvezetők**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Muelnik & Grol B.V.

Duinkerkenstraat 27., 9700 Am Groningen, Hollandia

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése, valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Az egyrétegű polipropilén és a kettősfalú acél-polipropilén égéstermék elvezető rendszerek égéshő-, depressziós- és túlnyomásos gázüzemű tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére, max. 120°C hőmérsékletig.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

M & G égéstermék elvezető rendszer

Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ: 5.10.6)

Az ÉME 2005. március 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. február 13.

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.