



ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-84/2001

UE: A-2361/2012

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** **Multikamin-FuranFlex üvegszál erősítésű műgyanta kéménybélés-rendszer egyesített falú és kettősfalú gyújtókémények béleléséhez**
- A termék tervezett felhasználási területe:** **A Multikamin-FuranFlex üvegszál erősítésű műgyanta kéménybélés-rendszer egyesített falú és kettősfalú, egycsatornás gyújtókémények bélelésére alkalmazható:**
- **Huzat hatására működő égéstermék-elvezetéshez**
(EN 1443 – T200 N1 W 1):
Az égéstermék kialakított béléscsőben vezetik el.
 - **LAS-rendszerű égéstermék-elvezetéshez:**
(EN 1443 – T200 N1 W 1):
A béleléssel a cső- a csőben égéstermék-elvezető rendszer légbevezető csatornáját alakítják ki, amelybe minősített égéstermék elvezető-rendszer beépíthető. LAS-rendszerű kialakítás esetén zárt égésterű gázüzemű tüzelőberendezések gyújtó rendszerű, depressziós üzemű égéstermék-elvezetésére alkalmazhatók, az alkalmazási feltételek betartásával.
 - **Túlnyomásos égéstermék-elvezetéshez (EN 1443 – T200 P1 W 1):**
Az égéstermék kialakított béléscsőben vezetik el.
- Kérelmező:** **Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft.**
mint az ÉME jogosultja **2220 Vecsés, Széchenyi u. 60.**
- A termék gyártója:** **Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft.**
2220 Vecsés, Széchenyi u. 60.
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): **5.10.3. Gyújtókémények**
5.10.4. Multikamin-FuranFlex kéménybélés-rendszer
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői
- ÉME érvényesség kezdete:** **2012. 09. 30.**
- ÉME érvényesség vége*:** **2017. 09. 30.**

Dr. Matolcsy Károly
műszaki és tudományos igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 13 oldalt tartalmaz.

*Az ÉME érvényességének vége feltételhez kötött.

A3-E399X-01716-2012

Az ÉME érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizhető.

KBiA-II-04.(U)-2012.02.07.