



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-154/2000

UE: A-2330/2008

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Az **UNIMAX-HUNGÁRIA Légtechnika zRt.** által gyártott, kettősfalú, saválló acél szerelt kémény

A termék tervezett felhasználási területe: Gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 250 °C hőmérsékletű égéstermékének depressziós vagy túlnyomásos üzemű elvezetésére alkalmazható, nedvességre érzéketlen (nedves) üzemmódban. (EN 1443 – T250 P1 W 1)

Kérelmező: **UNIMAX-HUNGÁRIA Légtechnika zRt.**
mint forgalmazó **5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 29.**

A termék gyártója: **UNIMAX-HUNGÁRIA Légtechnika zRt.**
5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 29.

A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): **5.10.2. Fémkémények**
5.10.5. Égéshő tüzelőberendezések égéstermék elvezetői
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői

Érvényes: **2009. július 31-ig**

Budapest, 2008. szeptember 3.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt tartalmaz.