



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-84/1998

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**SWAN-Hattyú törülközőszárító radiátorok**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**RAD-TECH Ipari Kft.**

**1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 42-43.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**Melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók legfeljebb  
4 bar üzemi túlnyomásig és 110 °C üzemi hőmérsékletig a hazai  
acéllemez fűtőtestekre előírt minőségű fűtővízzel üzemeltetve**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**SWAN-Hattyú törülközőszárító radiátorok, Stcn, Stcgn, Stoda és Stods típusok  
Törülköző szárítók (SZRJ: 5.1.1.6)**

**Az ÉME 2003. június 30-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 1998. június 10.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.