



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-91/1/1988

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

AET falazat sótalanítási és kiszárítási eljárás

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

ÁTRIUM-AET Építőipari Kft.
1205 Budapest, Kossuth L. u. 131.

mint az ÉME jogosultja részére

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és 1990. 12. 18. keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2305/2003 sz. és 2003. 07. 15. keltezésű Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

átmedvesedett téglá, terméskő és vegyes falazatok sótalanítása és kiszárítása

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

AET falszárítási eljárás
Falszárítási eljárások (SZRJ: 4.4.2)

Az ÉME **2008. július 15-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2003. július 15.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.