



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT

NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-877/1/2000

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Exhausto égéstermék-elszívók és tartozékaik

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

PROSCHORN Hungária Kéménytechnikai Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 187.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az A-877/2000jelű és 2001. január 31-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2415/2003 sz. és 2004. március 2-i keltezésű Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

egyedi vagy gyűjtőkéménybe csatlakozó tüzelőberendezések égéstermékének elvezetése (a kémény megszívása), abban az esetben amikor a kémény kialakítása vagy az égéstermék hőmérséklete következtében nem keletkezik elegendő hatásos nyomás az égéstermék eltávozásához

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**EXHAUSTO égéstermék-elszívó
Huzatnövelő szerkezetek (SZRJ: 5.10.9)**

Az ÉME 2006. január 31-ig ÉRVÉNYES

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.