



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-4/1995

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

SOLFLEX hőreflektáló, tetőfedési fóliák

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

THERMOFOL Kft.

1097 Budapest, Kén u. 5.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1995. december 22-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2695/2000. sz. Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Tetőrendszerbe építve hűtőkröző, párazáró réteggként, porhó, nedvesség elleni védelemként

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**SOLFLEX hőreflektáló, tetőfedési fóliák
Alátétfedések, alátétfóliák (SZRJ: 2.2.4.4.5)**

Az ÉME 2007. április 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. április 15.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.