



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-30/1993

ÉME
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**egy, –és háromhjú (hőszigetelt) alumínium
égéstermék-elvezető berendezések**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Szabó László (2200 Monor, József A. u. 40.)

Molnár László (2200 Monor, Rákosi J. u. 9.)

Figur Károly (2200 Monor, Liliom u. 10.)

mint az ÉME jogosultjai részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és **1993. június 30-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2116/2003** sz. és **2003. június 19-i** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200°C, rövid idejű terhelés esetén (max 1 óra) legfeljebb 250°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű (huzat hatására történő) elvezetése.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

"Szabó, Molnár, Figur -féle " egy, -és háromhjú fémkémény (SZRJ.:5.10.2.)

"Szabó, Molnár, Figur -féle " gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.:5.10.6.)

Az ÉME 2008. június 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. június 19.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26