



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1056/1999

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**QUALIDUR felületkeményítő szárazhabarcs**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**ROCLAND Hungária Kft. Kereskedelmi Képviselet**  
**6000 Kecskemét, Bajnok u. 3.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett

A termék felhasználási területe:

**alkalmazható beton padló koptatórétegeként olyan létesítményeknél, ahol az elsődleges igény a nagy kopásállóság és a pormentes padló. A koptatóréteg k25 fokozatú (kopásállósági osztály: III.; kopásállósági jelek 10/15) kopásálló beton.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**QUALIDUR felületkeményítő szárazhabarcs**  
**Előkevert nedves kopásálló habarcs (SZRJ: 1.5.2.5)**

**Az ÉME 2004. december 31-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 1999. december 14.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.