



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-942/1/1999

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**Muelink & Grol B.V. által gyártott MUGRO PPs-Flex típusnevű egyhjú, hajlékony
égéstermék-elvezető berendezés (kéménybéléscső rendszer)**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Muelink & Grol B.V.

Duinkerkenstraat 27. Postbus 509, 9700 AM Groningen, Hollandia

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

az égéstermék-elvezető rendszer gázüzemű tüzelőberendezések legfeljebb 120 °C hőmérsékletű égéstermékének depressziós vagy túlnyomásos, száraz vagy nedves üzemű elvezetésére alkalmazható.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**M & G MUGRO PPs-Flex égéstermék-elvezető rendszer
Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ: 5.10.6)**

Az ÉME **2005. március 31-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2004. január 26.

(Horváth Sándor)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **5** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.