



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1195/1997

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

TKM gyártmányú fűtőfalak és konvektorok

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

TKM Fellingsbro GmbH

3300 Eger, Sas út 94.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók legfeljebb 6 bar üzemi túlnyomásig (a 2 mm falvastagságú készülékek 9 bar-ig) és 110 C üzemi hőmérsékletig, a hazai acéllemez fűtőtestekre előírt minőségű fűtővízzel

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

TKM fűtőfalak (H,HH,HHL,HLH,HLHL,V,VL,VV,VLV,VLVL típusok) ; TKM konvektorok (C../1, C../2, C..-II/0, C..-II/1, C..-II/2, C..-III/0, C -III/1, C..-III/2, C..-IV/0, C..-IV/1 és C..-IV/2 típusok)

Fűtőfalak (SZRJ: 5.1.1.5), Konvektorok (SZRJ: 5.1.1.3)

Az ÉME 2003. február 28-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 1998. február 23.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.