



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-226/2002

UE: A-2544/2007

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése:** ALU-KO Turbo LAS (levegő-füstgáz) égéstermék-elvezető rendszerek és tartozékaik

**A termék tervezett felhasználási területe:** Az ALU-KO Turbo LAS (levegő-füstgáz) égéstermék-elvezető rendszerek zárt égésterű gázüzemű tüzelő-berendezések tartósan legfeljebb 200°C hőmérsékletű égéstermékének elvezetésére és az égéshez szükséges levegő tüzelő-berendezéshez vezetésére alkalmazhatók. Üzemszerű kondenzáció megengedett. (EN 1443 – T200 P1 O W 1)

**Kérelmező:** ALU-KO '94 Kft.  
mint az ÉME jogosultja 8000 Székesfehérvár, Segesvári u. 84.

**A termék gyártója:** ALU-KO '94 Kft.  
8000 Székesfehérvár, Segesvári u. 84.

A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ):  
5.10.2. Fémkémények  
5.10.3. Gyűjtőkémények  
5.10.5. Égéshő tüzelőberendezések égéstermék elvezetői  
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői

**Érvényes:** 2013. január 31-ig

Budapest, 2008. január 23.

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 8 oldalt tartalmaz.