



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-728/2003-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Lamilux gyártmányú, PETG -kopoliészter alapanyagú kupola

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2., 95111. Rehau, Németország

mint az ÉME jogosultja részére

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és 2003. május 29. keltezésű Szakértői Véleményben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**Felhasználási terület: hő-és füstelvezető funkcióval is ellátott tető-
felülvilágító**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

PETG-kopoliészter alapanyagú Lamilux kupola
Kupolák (SZRJ: 2.2.3.8.2)

Az ÉME 2003. november 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. május 30.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.1-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.