



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-343/2004

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A Ferrostal Labedy acél hengermű által gyártott BSt 500 S jelű betonacél a DIN
488:1986 szabvány szerint, Oslash; Oslash; 8-16 mm-es mérettartományban**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

FERR-PLAY Kft.

3800 Ózd, Bolyki Tamás út 64.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Vasbetonszerkezetek acélbetétjeként

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Melegen hengerelt betonacél

Melegen hengerelt betonacélok (SZRJ: 1.11.1)

Az ÉME 2009. szeptember 10-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. szeptember 08.

(Horváth Sándor)
Vezérigazgató-helyettes
Minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.