



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-258/1/2003

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

CORSO Glett B belső finom glettanyag CORSO-Glett K külső glettanyag

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

SÉD-MIX Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay V.u. 10.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az A-20/1997-a jelű és 1997.06.30.-ai keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2188/2003 jelű. és 2003.08.12.-ei keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Lakó és középületek beton, könnyűbeton és vakolt felületeinek glettelésére alkalmazható belső és külső térben.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**CORSO-Glett belső, CORSO-Glett külső
Előkevert száraz felületképző habarcs (SZRJ: 1.5.1.2)**

Az ÉME 2008. szeptember 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. augusztus 12.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.