



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-42/2002

UE: A-2188/2008

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: SAKRET Hungária KAM homlokzati hőszigetelő rendszer

A termék tervezett felhasználási területe: Homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítása beton, vakolat és téglafelületen

A SAKRET KAM homlokzati hőszigetelő rendszer max 100 mm vastagságú polisztirol hőszigetelés és a vizsgálat során alkalmazott műszaki megoldások alkalmazása esetén – az I.-II. tűzállósági fokozatú, legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III.-V. tűzállósági fokozatú épületekben – az egyes tűzállósági fokozatokra a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet 5. melléklet I./4. fejezetének 3.6.9.1. pontja alapján megadott szintszám-, ill. magassági korlátozás figyelembevételével – alkalmazható.

**Kérelmező (a termék gyártója): SAKRET Hungária Bt.
9241 Jánossomorja, Új Ipartelep**
mint az ÉME jogosultja

A termék ÉMI Kht. SZRJ: 2.2.7.1.1.
szakrendi jelzete (SZRJ): SAKRET Hungária KAM homlokzati hőszigetelő rendszer

Érvényes: 2013. május 31-ig

Budapest, 2008. május 27.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 8 oldalt és 0 db számozott, pecsételt mellékletet tartalmaz.