



ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-288/2006

UE: A-2381/2011

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Mateu S.A. gyártmányú flexibilis vízbekötő-csővek

A termék tervezett felhasználási területe: A bekötőcsövek az épületgépészetben 10 bar nyomásig és 90 °C hőmérsékletig alkalmazhatók, illetve ivó- és használati melegvíz ellátás területén ahol az ivóvíz hőmérséklete a 30 °C-ot, a melegvíz hőmérséklete a 80 °C-ot nem haladja meg. *

Kérelmező: Aquaflex Kft. H-1094 Budapest, Bokréta u.19.
mint az ÉME jogosultja

A termék gyártója: Ind. Mateu S. A.
Capellans, 3Pol. Ind. El Congost
08170 Montornés del Vallés Spanyolország

A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): SZRJ: 5.2.2.9

ÉME érvényesség kezdete: 2012. május 7.

ÉME érvényesség vége*: 2017. május 31.

***érvényes magyarországi egészségügyi engedéllyel és megfelelőségi tanúsítvánnyal alkalmazható.**

Dr. Matolcsy Károly
tudományos és műszaki igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 8 oldalt tartalmaz.

*Az ÉME érvényességének vége feltételhez kötött.

Az ÉME érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizhető.

KBiA-II-04.(U)-2012.02.07.