



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-41/1/2008-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: UGA tűzgátló tömitéseivel és hosszanti kábelbevonataival ellátott és szigetelt faliátvezető rendszer

A termék tervezett felhasználási területe: A tűzgátló tömités beépíthető minimum 10 cm vastag téglafalazatba; beton, vasbeton vagy porusbeton tömör falba; acél vázszerkezetű könnyű válaszfalba kétoldali, nem éghető gipszkarton, vagy nem éghető cement – illetve gipszkötésű építőlap rátéttel; továbbá minimum 15 cm vtg. beton, vasbeton vagy porusbeton födémbe, amelyek legalább 90 min. tűzállósági határértékűek. A tűzgátló tömités helyén a fal és a födém vastagsága legalább 20 cm kell hogy legyen.

Kérelmező: ARCUS TRADE Kft.
mint az ÉME jogosultja 3600 Ózd, József Attila út 27.

A termék gyártója: UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH&Co.,
Heidenheimer Str. 80-82.
D-89542 Herbrechtingen

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): 1.13.8.

Érvényes: 2009. április 30-ig

Budapest, 2008. december 1.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 9 oldalt és 13 db ábrát és a 14. számú mellékletet tartalmazza.